

В соответствии с требованием Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286, владельцам котельных мощностью более 200 кВт, необходимо обратиться в Госпромнадзор с целью получения Заключения о готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП). Регистрация в органе Госэнергогазнадзора паспортов готовности теплоисточников к работе в ОЗП 2026/2027 возможна только при наличии Заключения Госпромнадзора, являющегося его неотъемлемой частью.

Выдача Заключения Госпромнадзора осуществляется после **подтверждения выполнения требований** согласно установленному перечню вопросов с выездом на место нахождения объекта.

Перечень вопросов, подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период	
№ п.п.	Рассматриваемые вопросы
1.	Наличие планов организационно-технических мероприятий по подготовке котельной к работе в осенне-зимний период, сведений о выполнении
2.	Наличие приказа о назначении лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, протоколов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности и их актуальность
3.	Наличие Положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, актуальность документа
4.	Наличие приказов о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления. Наличие и актуальность документов о подготовке и проверке знаний по вопросам промышленной безопасности
5.	Наличие приказа о создании комиссии по проверке знаний по вопросам промышленной безопасности, актуальность документа
6.	Наличие документов, подтверждающих необходимую квалификацию рабочих, допущенных к обслуживанию потенциально опасных объектов, удостоверений на право обслуживания потенциально опасных объектов
7.	Соблюдение порядка допуска работников к выполнению работ, в том числе к руководству и выполнению газоопасных работ
8.	Наличие планов и мероприятий по локализации и ликвидации аварий и инцидентов. Проведение противоаварийных тренировок с документальным подтверждением
9.	Наличие перечня газоопасных работ, учет их выполнения
10.	Регистрация потенциально опасных объектов в территориальном управлении Госпромнадзора
11.	Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов
12.	Наличие лицензии или действующего договора со специализированными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту
13.	Наличие собственной газовой службы, ее укомплектованность квалифицированными работниками, необходимым оборудованием и приборами, аварийным запасом оборудования и материалов

14.	Наличие собственного специализированного аварийного подразделения или действующего договора в области аварийно-диспетчерского обеспечения
15.	Наличие, актуальность и соблюдение порядка ведения и хранения эксплуатационной документации котельной, кроме котельных без постоянного присутствия персонала (инструкций по эксплуатации оборудования, тепловой схемы, технологических инструкций и схем, режимных карт, журналов, эксплуатационных документов изготовителей оборудования)
16.	Наличие, актуальность и соблюдение порядка ведения и хранения эксплуатационной документации объектов газораспределительной системы и газопотребления (технологических инструкций и схем, режимных карт, эксплуатационных паспортов, журналов, эксплуатационных документов изготовителей оборудования)
17.	Своевременность и полнота выполнения плановых работ по ремонту оборудования котельной
18.	Своевременность и полнота выполнения плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, газоиспользующего оборудования
19.	Наличие на рабочем месте персонала телефона в котельной, номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии
20.	Наличие исправного рабочего и аварийного освещения в котельной
21.	Наличие разрешительных документов (разрешения, сертификаты/декларации о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза) на оборудование, замененное при обслуживании и ремонте
22.	Наличие документов о проверке технического состояния систем дымоудаления и вентиляции, заземляющих устройств и молниезащиты
23.	Наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, в том числе для работы на резервном виде топлива (при наличии резервного топлива в соответствии с проектом котельной)
24.	Наличие документов, подтверждающих проведение технического диагностирования потенциально опасных объектов, технических устройств
25.	Наличие сведений, подтверждающих проведение технического освидетельствования
26.	Оснащение горелок газифицированных котлов автоматическими устройствами контроля герметичности запорной арматуры